

SGM 2015/2 TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ

22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM 2015/2) 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete ile Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM 2018/7) olarak değiştirilmiştir. Yeni tebliğe eklenen ve çıkartılan maddeler eski tebliğ ile karşılaştırma yapılarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar. (2) Bu Tebliğ; a) Medikal oksijen ve CNG tüpleri hariç solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri, b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) dolumu yapan ve satan tesisleri, c) Dolumu yapılan basınçlı gaz tüplerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kullanan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri kapsamaz.	Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar. (2) Bu Tebliğ; a) Solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri, b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüpleri, bu tüplere dolum yapan ve satan tesisleri, c) Dolumu yapılan tüp ve/veya tüp demetlerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kullanan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri, ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinin ticari amacı dışında kendi ihtiyacı için kullandığı tüp ve tüp demetlerini, d) 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) yer alan UN 1044-Yangın söndürücülerini, kapsamaz.
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; Tüp: Hacmi 150 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması, taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı,	Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; Tüp: Hacmi 1000 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması, taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı, Tüp demeti: Birbirlerine iştirilmiş, bir manifoldla birbirine tutturulmuş ve tek bir parça olarak taşınan ve toplam su kapasitesi 3000 litreyi, zehirli gazlarının taşınması durumunda ise 1000 litreyi geçmeyen tüp grubunu,



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
İlgili standartlar MADDE 5 (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur. e) TS EN 1800 Taşınabilir gaz tüpleri – Asetilen tüpleri – Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri, (2) Sınaî ve tıbbi gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında zorunludur. ç) TS EN 1800 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerini TS EN 12863 Taşınabilir gaz tüpleri – Çözünmüş asetilen tüpleri standardı, (4) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerinin dolum esnasındaki muayenelerinde, aşağıda yer alan ilgili standart veya standartların ön gördüğü kurallara uyulması zorunludur h) TS EN 13720 Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Asetilen Bataryalı Taşıtlar İçin Dolum Şartları,	İlgili standartlar MADDE 5 (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve tüp demetlerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur. e) TS EN ISO 3807 Gaz silindirleri - Asetilen tüpleri - Temel gereksinimler ve testleri, ğ) TS EN 14208 Taşınabilir gaz tüpleri - Gazların taşınması için kapasitesi 1000 litre'ye kadar olan kaynaklı basınçlı dramalara dair özellikler - Tasarım ve imalat, (2) Tüp ve tüp demetlerinin tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında zorunludur. ç) TS EN 3807 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 10462 Taşınabilir gaz tüpleri - Çözünmüş asetilen tüpleri standardı, e) TS EN 14208 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 14876 Taşınabilir gaz tüpleri - Kaynaklı çelik basınç dramlarının periyodik muayene ve deneyleri standardı, f) TS EN ISO 11363-2 Gaz tüpleri - Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için 17e ve 25e konik vida dişi - Bölüm 2: Muayene masterları standardı,



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Yeterlilik belgesi MADDE 6 6) Kendi ihtiyacı için sınav gaz dolumu yapan işletmelerde Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde (GSMB) faaliyet alanına bakılmaksızın Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu işletmelerin piyasaya satış amacıyla dolum yaptıkları tespit edilirse 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanır ve Dolum Yeterlilik Belgesi iptal edilir. 7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; unvan, adres, kapsam ve dolum tesisi sayısında meydana gelecek değişiklikleri faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne bildirerek Dolum Yeterlilik Belgesinde gerekli değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde yaptırmak zorundadır. Söz konusu değişiklikleri zamanında bildirimde bulunmayan dolum tesisleri basınçlı gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapamaz.	Dolum Yeterlilik belgesi MADDE 6 (6) Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde faaliyet alanında olmayan ve kendi ihtiyacı için sınav gaz dolumu yapan işletmelere, Tebliğ kapsamında bu durumun belgede belirtilmesi şartı ile Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu işletmeler piyasaya arz amacıyla dolum yapamazlar. (7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; firma unvan ve adres bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğüne en geç 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır. (8) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; kapsam, dolum tesisi adresi ve dolum tesisi sayısında meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne en geç 15 gün içerisinde bildirmek ve belgesini güncellemek zorundadır. Söz konusu değişiklikleri bildirmeyen ve belgesini güncellemeyen dolum tesisleri, yeni kapsamda ve yeni dolum tesislerinde tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Gerekli belgeler MADDE 7 (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri ilin il müdürlüklerine müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte dolum yeterlilik belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuru işlemlerinin usul ve esasları Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edildikten sonra başvurular sadece elektronik ortamda yapılır. a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi ve iletişim bilgileri. b) Ticari sicil belgesi. c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya işletme belgesi. ç) Sınai gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler. d) Dolum esnasında dolum tesisi tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren doküman.	Gerekli belgeler MADDE 7 (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler zorunludur. Talep edilen bilgi ve belgeler, Bilgi Sisteminde yer alır. a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi, iletişim bilgileri ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi. b) Ticaret sicil belgesi. c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. ç) Sınai gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler. d) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme. e) Dolum esnasında dolumcu tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren ve kontrol aşamasında işyerinde görülecek şekilde dolumcu tarafından hazırlanan doküman
Gerekli ekipman MADDE 8 f) Test tarihi numaratorü ve muayenede kullanılacak firma sembolünü taşıyan mühür, i) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme,	Gerekli ekipman MADDE 8 f) Gaz tüpleri - Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için muayene mastarı. (2) Yalnızca asetilen tüp dolumu yapan tesisler için birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde sayılan ekipmanın varlığı ile (b) bendinde istenen çap kumpası veya pimetre ve (c) bendinde istenen 2,5 A'lık lambanın varlığı aranmaz.



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Uygulama MADDE 9 -- (2) Dolum tesisleri tarafından basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin toplumun ve kullanıcıların can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlaması amacıyla; taşınması, depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir kullanım kılavuzu hazırlanması zorunludur. (3) Dolum tesisleri bu kullanım kılavuzunu ilk tüp veya manifoldlu tüp demeti tesliminde ve daha sonra kullanıcının talep etmesi halinde her gaz türü için kullanım talimatının bir kopyasını vermek zorundadır. (5) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından yapılacak denetimlerde veya vize başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ekipmanların varlığı veya işlerliğinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya tespit edilen eksikliğin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Ancak, 15 günlük düzeltme süresinde eksikliği gidermeyen firmaların Dolum Yeterlilik Belgesi İl Müdürlüğü tarafından 3 aydan az olmayacak şekilde askıya alınır. Tekrarında ise Belge iptal edilir ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanır. (6) Dolum tesisinde bulunan ekipmanların varlığı veya işlerliğindeki aksaklığın giderildiğinin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından tespit edilene kadar basınçlı gaz tüplerine dolum yapılmaz.	Uygulama MADDE 9 (2) Bilgi Sistemi devreye girdiğinde, bu Tebliğ hükümleri kapsamında İl Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. (4) Dolum tesisleri tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun ve kullanıcıların can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlaması amacıyla; taşınması, depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir MSDS hazırlanması zorunludur. (5) Dolum tesislerinin her gaz türü için ilk tüp ve/veya tüp demetinin tesliminde ve daha sonra kullanıcının veya bayi/satıcının talep etmesi halinde her seferinde MSDS'nin bir kopyasını ilgiliye vermesi zorunludur. (7) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından yapılacak denetimlerde, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ekipmanın varlığı veya işlerliğinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya tespit edilen eksikliğin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Düzeltme süresi sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz.



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Usul ve esaslar MADDE 10 (2) Üzerinde mülkiyet sahibine dair bilgi bulunmayan basınçlı gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz. (3) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basınçlı gaz tüpleri TS-EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)'nde A Tipi Muayene Kuruluşu olan bir kuruluş tarafından periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik muayeneden geçenlere dolum yapılır. (4) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basınçlı gaz tüplerine Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) hükümleri uygulanır. (6) Dolum tesisi tarafından basınçlı gaz tüplerinin ve manifoldlu tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilmesi veya şüphe duyulması halinde söz konusu tüplere dolum yapılmaz ve kullanım dışına alınır. Mülkiyet sahibinin söz konusu tüplerin kullanım dışına ayrılması ile ilgili itirazı halinde dolum tesisi faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğünü bilgilendirir. Bu durumda; kullanım dışına alınan basınçlı gaz tüpü, mülkiyet sahibi tarafından TS-EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında akredite olan bir deney laboratuvarında test ve muayeneye tabi tutulur. Söz konusu tüplerin yeniden kullanımı ancak bu test sonucunun uygun çıkması halinde mümkün olur. Mülkiyet Sahibi bu aşamada ihtiyaç duyması halinde imalatçı ya da ithalatçı ile bağlantıya geçebilir, ancak düzeltme veya uygunluğu ispatlama sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir. Mülkiyet sahibinin test sonuçlarını faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne ve basınçlı gazın dolumunu yapacak dolum tesisine beyanı zorunludur. (8) 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılamaz. Ancak, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) kapsamında uygunluk değerlendirmesi veya yeniden uygunluk değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştilenmiş tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.	Usul ve esaslar MADDE 10 (2) Üzerinde imalatçı bilgisi bulunmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz (3) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, Pi veya Epsilon işareti taşımayan tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayenesi, Muayene Kurumu tarafından yapılır. Muayene Kurumu tarafından periyodik muayenesi gerçekleştirilmeyen tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz. (4) Dolumcu tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilmesi veya şüphe duyulması halinde söz konusu tüplere dolum yapılmaz ve mülkiyet sahibine bilgi verilerek iade edilir. (5) 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz. Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştilenmiş tüplere ve/veya tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Usul ve esaslar MADDE 10 (devam) (10) Yurtdışından gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüpler, kullanım sonrası dolum yapılmayarak yurt dışına çıkarılır veya hurdaya ayrılır. Bu tüpler yeniden doldurularak piyasaya arz edilemez. (5) Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz. Söz konusu tüpler mülkiyet sahibine bilgi verilerek, TS-EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'nde A Tipi Muayene Kuruluşu, tarafından düzenlenen bir tutanakla hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan tüp ve manifoldlu tüp demetleri firma isimleri ve seri numaraları periyodik olarak her ay dolum tesisinin faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne bildirilir. (7) Test sonucu uygun olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri beşinci fıkra kapsamında hurdaya ayrılır.	Usul ve esaslar MADDE 10 (devam) (7) Gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüp ve/veya tüp demetleri, kullanım sonrası Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda dolum yapılmayarak tedarikçi tarafından yurt dışına çıkarılır veya mülkiyet sahibi tarafından hurdaya ayrılır. Bu tüplere dolum yapılmaz. (12) Tüp ve/veya tüp demetlerinin hurdaya ayrılması işlemi, dolumcu ve/veya Muayene Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek yapılır ve bu husus Servis Sistemine girilir. (10) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve Pi işareti taşımayan tüp demetlerine 1/1/2024 tarihinden itibaren dolum yapılmaz. Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirilmesi yapılmış ve Pi işareti iliştilirilmiş tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz (11) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz. (13) Tüp ve/veya tüp demetlerinin test ve muayene raporları mülkiyet sahibi tarafından bir sonraki periyodik muayeneye kadar muhafaza edilir.



SGM 2015/2	SGM 2018/7
İzlenebilirlik MADDE 11 (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tüp, manifoldlu tüp demeti ve içerisindeki gazın izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolum tesisleri tarafından takip sistemi oluşturulur. (2) Bakanlık ile dolum tesisleri arasında entegre edilecek takip sistemine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanır. (3) Oluşturulacak takip sisteminin usul ve esaslarının Bakanlık tarafından belirlenmesini müteakip altı ay içinde hayata geçirir. Söz konusu takip sistemini oluşturmayan dolum tesislerince tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz.	İzlenebilirlik MADDE 11 (1) Bakanlık ile dolumcu ve bayi/satıcı arasında entegre edilecek TTS'ye ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanır. (2) Tüp ve Tüp Demetlerinin İzlenebilirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen tarihlerde ve usulde, TTS'ye entegre olmayan dolum tesisleri tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz. (3) Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tüp ve/veya tüp demetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolumcu ve bayi/satıcı, Bakanlık tarafından belirtilen özelliklere sahip Servis Sistemini oluşturur.
Periyodik muayene MADDE 12 TÜM MADDELER REVİZE OLDU.	Periyodik muayene MADDE 12 (1) Tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayene yaptırma sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir. (2) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirmesi işlemine tabi tutulmayan tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayeneleri, periyodik muayenenin yapılacağı tarihte yürürlükte olan periyodik muayene standartlarına göre Muayene Kurumu tarafından yapılır. (3) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi gelen tüp ve/veya tüp demetlerine Yönetmeliğin periyodik muayeneye ilişkin hükümleri uygulanır. (4) Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüp ve/veya tüp demetleri, dolumcu ve/veya Muayene Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek hurdaya ayrılır ve Servis Sistemine girilir.



SGM 2015/2	SGM 2018/7
Diğer hususlar MADDE 13 (1) 1/7/2005 tarihinden önce üretilerek piyasaya arz edilen basınçlı gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine asgari güvenlikle ilgili temel işaretlerden; seri numarası, et kalınlığı, imalat tarihi, imalatçı ismi, gaz cinsi, boş kütlesi, test/çalışma basıncı, periyodik muayene damgası gibi işaretlerin olmaması durumunda dolum tesisleri tarafından dolum yapılmaz. (2) 1/7/2005 tarihinden önce üretilen basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinde temel işaretlerin eksik olması durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden söz konusu tüpler mülkiyet sahibi tarafından A Tipi Muayene Kuruluşunca periyodik muayeneye tabi tutulur. (3) Periyodik muayeneden başarı ile geçen tüpler test sonuçlarında elde edilen verilere ve kullanım amacına uygun olarak, işaret eksiklikleri tüpün izlenebilirliğini sağlayacak tüm kimlik bilgileri ile birlikte A Tipi Muayene Kuruluşu gözetiminde mülkiyet sahibi tarafından tüp üzerine kalıcı bir etiketle iliştilir. (4) Basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin test ve muayene raporları mülkiyet sahibi ve muayene kuruluşu tarafından 10 yıl boyunca muhafaza edilir.	Renk kodlaması MADDE 13 (1) Basınçlı gaz tüplerinin renk kodlaması, TS EN 1089-3 Taşınabilir gaz tüpleri - Gaz tüplerinin tanıtılması (LPG hariç) bölüm 3: Renk kodlaması standardına veya bu standardın yerine geçen standarda göre yapılır. (2) 1/1/2024 tarihinden itibaren Renk kodlaması standardına uyulmayan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılmaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 14 (1) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4) yürürlükten kaldırılmıştır.	İdari yaptırım MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere 1705 sayılı Ticarete Tağışın Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürönlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanır.
Atıflar MADDE 15 (1) 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4)’e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.	Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 15 (1) 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.



<u>SGM 2015/2</u>	<u>SGM 2018/7</u>
Periyodik Muayene GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlığımız İl Müdürlüklerinden SGM: 2011/4 sayılı Tebliği kapsamında belge almış dolum tesisleri, bu Tebliğin yayımından itibaren 1 yıl zaman zarfında periyodik muayene yapar.	
	Atıflar MADDE 16 (1) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)'e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu Tebliğin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.	Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.